



**Il freddo a noleggio**

## Air handling unit - UTA 200

### Technical data (CL20003)

Air flow (variable)	m3/h	20.000 max
Fan	n°	2
ESP	Pa	100-350
EL. FAN MOTOR		
Nominal power	kW	6
Nominal current	A	11,2
COOLING CAPACITY:		
- inlet air temp. 27°C-50%u.r. / inlet water temp. 7°C	kW	150
- inlet air temp. 35°C-50%u.r. / inlet water temp. 7°C	kW	227
Water connections	mm	50 ( 2" )
Air connections	No. 2	Ø500
El. Supply	V/Ph/Hz	400/3/50+N+PE
Sound pressure level @5 m	dB(A)	59*
Transport weight	kg	1.000
Operating weight	kg	1.050
Transport Length	mm	2.200
Transport Width	mm	2.100
Transport Height	mm	1.850

### Optional

Connection cable 5 x 6 mm<sup>2</sup>

Flexible Hoses complete with quick connect couplings 2" / 50 mm

Flexible air duct (inside installation) Ø500 mm

*\*Il livello di pressione sonora è rilevato in campo libero a 1 m di distanza e a 1,5 m d'altezza lato vano compressori con la macchina funzionante a pieno carico senza gruppo idronico.*

*Questo valore può variare secondo il luogo di installazione ed ha una tolleranza di +/-3 dB(A) secondo ISO 3744.*

Emissione: 08/20

**BRENTA RENT S.r.l.** Sede Legale: Via Alsazia, 3 sc. A/10 - 35127 PADOVA Cap. sociale € 12.000,00

Sede Operativa ed amministrativa: **Via dell'Industria, 17 - 35020 ARZERGRANDE (PD)**

e.mail: [brenta@brentarent.it](mailto:brenta@brentarent.it) [www.brentarent.it](http://www.brentarent.it) PEC: [brentarent@pec.it](mailto:brentarent@pec.it)

tel. +39 049 5800034 fax. +39 049 9724623 cell. +39 347 0554982

P.I./C.F.: 03667010288 N° REA: PD 327292

**AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV GL  
= ISO 9001 =**