

# Refrigeratore – BRH 80 LN pompa di calore insonorizzato

## Dati Tecnici (219007)

Temp. acqua min. raggiungibile (Est./Inv.) °C	-10/+35
Temp. acqua max. raggiungibile (Est./Inv.) °C	+15/+50
Temp. aria esterna standard (Est./Inv.) °C	+35/+7

<b>Pompa idraulica</b>	n°	1
Portata	m <sup>3</sup> /h	da 5 a 14
Prevalenza totale	kPa	da 430 a 220
Pressione max	Bar	6
Serbatoio inerziale	litri	280
Collegamenti idraulici	mm	50 (2")

<b>Funzionamento</b>		<b>STANDARD</b>
Collegamento elettrico	conduttori	4 x 25 mm <sup>2</sup>
Potenza max assorbita	kW	31
Corrente max. assorbita MRA	A	60
Corrente di spunto LRA	A	153
Alimentazione elettrica	V/Ph/Hz	400/3/50+PE

Rumorosità pressione sonora @5 m	db (A)	51*
Peso di trasporto	kg	1.240
Peso in esercizio	kg	1.740
Lunghezza (di trasporto)	mm	3.250
Larghezza (di trasporto)	mm	1.250
Altezza (di trasporto)	mm	2.400

## Optional

Cavo di collegamento 4 x 25 mm<sup>2</sup> - Tubazioni flessibili in gomma con attacchi rapidi 2" / 50 mm



*\*Il livello di pressione sonora è rilevato in campo libero a 1 m di distanza e a 1,5 m d'altezza lato vano compressori con la macchina funzionante a pieno carico senza gruppo idronico.  
Questo valore può variare secondo il luogo di installazione ed ha una tolleranza di +/-3 dB(A) secondo ISO 3744.*

Emissione: 05/19

**BRENTA RENT S.r.l.** Sede Legale: Via Alsazia, 3 sc. A/10 - 35127 PADOVA Cap. sociale € 12.000,00  
Sede Operativa ed amministrativa: **Via dell'Industria, 17 - 35020 ARZERGRANDE (PD)**  
e.mail: [brenta@brentarent.it](mailto:brenta@brentarent.it) [www.brentarent.it](http://www.brentarent.it) PEC: [brentarent@pec.it](mailto:brentarent@pec.it)  
tel. +39 049 5800034 fax. +39 049 9724623 cell. +39 347 0554982  
P.I./C.F.: 03667010288 N° REA: PD 327292

**AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV GL  
= ISO 9001 =**