

ROOF-TOP RTH 45 pompa di calore

Dati Tecnici (220038)

Compressori scroll	n°	2
Circuiti	n°	1
Temperatura aria esterna min. raggiungibile	°C	-5
Temperatura aria esterna max. raggiungibile	°C	42
Portata aria (portata variabile)	m ³ /h	8.000 max
Ventilatore radiale	n°	1
Prevalenza utile	Pa	80-350
MOTORE ELETTRICO		
Potenza nominale	kW	2,6
Corrente nominale	A	4
POTENZA FRIGORIFERA ARIA ESTERNA 35°C :		
- aria in ingresso 27°C 50%U.R.	kW	44
- aria in ingresso 35°C 40%U.R.	kW	53
POTENZA TERMICA ARIA ESTERNA 7°C-86% :		
- aria in ingresso 20°C	kW	46
POTENZA TERMICA ARIA ESTERNA 0°C-90% :		
- aria in ingresso 18°C	kW	40
Collegamento elettrico	conduttori	4 x16 mm ²
Potenza max assorbita	kW	21
Corrente max. assorbita MRA	A	38
Corrente di spunto LRA	A	123
Alimentazione elettrica	V/Ph/Hz	400/3/50+PE
Collegamenti aria	no.2	Ø500
Pressione sonora @5 m	db (A)	56*
Peso di trasporto	kg	1.000
Lunghezza (di trasporto)	mm	2.500
Larghezza (di trasporto)	mm	1.750
Altezza (di trasporto)	mm	2.300

Optional

Collegamenti flessibili aria (installazione esterna) Ø500 mm



*Il livello di pressione sonora è rilevato in campo libero a 1 m di distanza e a 1,5 m d'altezza lato vano compressori con la macchina funzionante a pieno carico senza gruppo idronico.
Questo valore può variare secondo il luogo di installazione ed ha una tolleranza di +/-3 dB(A) secondo ISO 3744.

Emissione: 06/20

BRENTA RENT S.r.l. Sede Legale: Via Alsazia, 3 sc. A/10 - 35127 PADOVA, Cap. sociale € 12.000,00
Sede Operativa ed amministrativa: **Via dell'Industria, 17 - 35020 ARZERGRANDE (PD)**
e.mail: brenta@brentarent.it www.brentarent.it PEC: brentarent@pec.it
tel. +39 049 5800034 fax. +39 049 9724623 cell. +39 347 0554982
P.I./C.F.: 03667010288 N° REA: PD 327292

**AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =**