

Unita' trattamento aria - UTA 100

Dati Tecnici (CC16745)

Portata aria (portata variabile)	m3/h	10.000 max
Ventilatori	n°	1
Prevalenza utile	Pa	100-350
MOTORE ELETTRICO		
Potenza nominale	kW	3,4
Corrente nominale	A	5,4
POTENZA FRIGORIFERA RESA :		
- aria in 27°C-50% u.r / acqua in 7°C	kW	64
- aria in 35°C-50% u.r / acqua in 7°C	kW	100
Collegamenti idraulici	mm	50 (2")
Collegamenti aria	No.2	Ø500
Alimentazione elettrica	V/Ph/Hz	400/3/50
Rumorosità @ 5m	db (A)	56*
Peso di trasporto	kg	365
Peso in esercizio	kg	400
Lunghezza (di trasporto)	mm	2.000
Larghezza (di trasporto)	mm	1.250
Altezza (di trasporto)	mm	2.100

Optional

Cavi di collegamento 5 x 2,5 mm²

Tubazioni flessibili in gomma con attacchi rapidi 2" / 50 mm

Collegamenti flessibili aria (installazione esterna) Ø500 mm

Collegamenti flessibili aria (installazione interna) Ø500 mm



**Il livello di pressione sonora è rilevato in campo libero a 1 m di distanza e a 1,5 m d'altezza lato vano compressori con la macchina funzionante a pieno carico senza gruppo idronico.*

Questo valore può variare secondo il luogo di installazione ed ha una tolleranza di +/-3 dB(A) secondo ISO 3744.

Emissione: 03/20

BRENTA RENT S.r.l. Sede Legale: Via Alsazia, 3 sc. A/10 - 35127 PADOVA Cap. sociale € 12.000,00

Sede Operativa ed amministrativa: **Via dell'Industria, 17 - 35020 ARZERGRANDE (PD)**

e.mail: brenta@brentarent.it www.brentarent.it PEC: brentarent@pec.it

tel. +39 049 5800034 fax. +39 049 9724623 cell. +39 347 0554982

P.I./C.F.: 03667010288 N° REA: PD 327292

**AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE QUALITÀ
CERTIFICATO DA DNV GL
= ISO 9001 =**