

### Unita' trattamento aria - UTA 100

#### Dati Tecnici (CL20001-CL20002)

Portata aria (portata variabile)	m3/h	10.000 max
Ventilatori	n°	1
Prevalenza utile	Pa	100-350
MOTORE ELETTRICO		
Potenza nominale	kW	3
Corrente nominale	A	5,6
POTENZA FRIGORIFERA RESA :		
- aria in 27°C-50% u.r / acqua in 7°C	kW	64
- aria in 35°C-50% u.r / acqua in 7°C	kW	100
Collegamenti idraulici	mm	50 ( 2" )
Collegamenti aria	No.2	Ø500
Alimentazione elettrica	V/Ph/Hz	400/3/50+N+PE
Rumorosità @ 5m	db (A)	56*
Peso di trasporto	kg	500
Peso in esercizio	kg	550
Lunghezza (di trasporto)	mm	2.100
Larghezza (di trasporto)	mm	1.300
Altezza (di trasporto)	mm	2.400

#### Optional

Cavi di collegamento 5 x 4 mm<sup>2</sup>

Tubazioni flessibili in gomma con attacchi rapidi 2" / 50 mm

Collegamenti flessibili aria (installazione esterna) Ø500 mm

Collegamenti flessibili aria (installazione interna) Ø500 mm



\*Il livello di pressione sonora è rilevato in campo libero a 1 m di distanza e a 1,5 m d'altezza lato vano compressori con la macchina funzionante a pieno carico senza gruppo idronico.

Questo valore può variare secondo il luogo di installazione ed ha una tolleranza di +/-3 dB(A) secondo ISO 3744.

Emissione: 08/20

**BRENTA RENT S.r.l.** Sede Legale: Via Alsazia, 3 sc. A/10 - 35127 PADOVA Cap. sociale € 12.000,00

Sede Operativa ed amministrativa: **Via dell'Industria, 17 - 35020 ARZERGRANDE (PD)**

e.mail: [brenta@brentarent.it](mailto:brenta@brentarent.it) [www.brentarent.it](http://www.brentarent.it) PEC: [brentarent@pec.it](mailto:brentarent@pec.it)

tel. +39 049 5800034 fax. +39 049 9724623 cell. +39 347 0554982

P.I./C.F.: 03667010288 N° REA: PD 327292

**AZIENDA CON SISTEMA  
DI GESTIONE QUALITÀ  
CERTIFICATO DA DNV GL  
= ISO 9001 =**